

Fyysisen työympäristön työryhmän kokous, muistio

Aika	26.2.2025 klo 9–10.10
Paikka	Neuvottelutila Tapio (1–2), kunnantalo 2 krs sekä teams mahdollisuus
Läsnä	Soile Karhinen, toimitilapäällikkö, Mäntsälän kunta > kokouksen pj Kirsi Koli, puhtauspalvelutyönjohtaja, Mäntsälän kunta > kokouksen sihteeri Pasi Santala, työpäällikkö, Mäntsälän kunta Harri Lång, talotekninen asiantuntija, Mäntsälän kunta Marko Lipponen, opetuspäällikkö, Mäntsälän kunta Karoliina Purola, varhaiskasvatuspäällikkö, Mäntsälän kunta Sakari Hetemaa, työsuojeluvaltuutettu, Mäntsälän kunta Teuvo Heikkilä, työsuojeluvaltuutettu, Mäntsälän kunta Sirkku Mäkelä, työsuojeluvaltuutettu, Mäntsälän kunta; teams Helmi Heiska, terveystarkastaja, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus; teams
Poissa	Monica Sulopuisto, työsuojelupäällikkö, Mäntsälän kunta Malla Felin, työterveyshoitaja, Keski-Uudenmaan työterveys Oy

Käsiteltävät asiat

1.	Edellisen kokouksen muistiot (22.1.2025) Hyväksyttiin
2.	Kirkonkylän koulu Terveystieteiden valvontasuunnitelman mukainen tarkastus pvm 29.1.2025, pöytäkirja 14.2.2025 sisäilmatyöryhmän sivustolla. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet: 2. RISKIARVIOINTI JA OMAVALVONTA Toimenpidesuositus Koulun viipalerakennuksessa esiintyvää oireilua tulee seurata. Tilojen käyttäjät on syytä perehdyttää ilmanpuhdistimien käyttöön riittävällä laajuudella laitteiden käyttöönoton yhteydessä. Laitteiden käytöstä tulisi olla mieluiten kirjallinen ohje. Viipalerakennuksen rakenteisiin tehtyjen tiivistysten laadunvarmistusta merkkiainekokeilla tulee harkita, sillä tiivistysten kesto on syytä seurata säännöllisesti. Korvausilma ei saa kulkeutua tiloihin

	epäpuhtaita reittejä pitkin. Tarvittaessa tulee esimerkiksi teettää tiivistyssuunnitelma ja tehdä lisätiivistyksiä ja/tai teettää asianmukainen rakenteiden tutkimussuunnitelma ja riittävät tutkimukset. 3. TILAT, KALUSTEET, VÄLINEET SEKÄ LAITTEET Koulun kalusteet ja pinnat ovat pääosin toimintaan soveltuvia ja käyttökelpoisia. Kivikoulun portaiden liukusteet ovat osin kuluneet ja tarkastuksella kerrottiin, että ne tullaan uusimaan tarvittavilta osin. Teknisen työn tilan puulattialle ei ole tehty toimenpiteitä edellisen tarkastuksen jälkeen ja lattian pinta on epätasainen, sillä siinä on paljon halkeamia. Tarkastuksella saatujen tietojen mukaan lattia tullaan nyt korjaamaan. Musiikkiluokassa havaittiin kosteusjälkiä wc:n yläpuolella katossa. Mäntsälän kunnalta saatiin tieto, että kohta on korjattu aiemmin, mutta se korjataan nyt uudelleen. Tarkastuksella saatujen tietojen mukaan vesivuoto on todennäköisesti tullut tuuletusputken juuresta. Toimenpidesuositus Korjaukset on syytä toteuttaa suunnitellusti. 3.3 WC-tilat Tarkastuksella keskusteltiin siitä, että poikien wc-tiloissa olevat pisuaarit ovat todennäköisesti vähällä käytöllä ja havaittujen hajuhaittojen vuoksi ne voisi poistaa. Toimenpidesuositus Jos pisuaareja ei poisteta poikien wc-tiloista, tulee huolehtia, että niistä ei aiheudu hajuhaittaa jatkossa. Teknisen työn tilan puulattia ja musiikkiluokan kosteusjälkiä on korjattu viikolla 8. Musiikkiluokan osalta korjaustöitä jatketaan vielä peltitöiden osalta. Tilojen käyttäjät on syytä perehdyttää ilmanpuhdistimien käyttöön riittävällä laajuudella laitteiden käyttöönoton yhteydessä.
4.	Anttilan päiväkoti Tutkimussuunnitelma, Anttilan pk Ratamo kellarikerros löytyy sisäilmatyöryhmän sivustolta. Tampuuri ilmoitus 70307 Pukuhuoneessa epämiellyttävä haju. Pukuhuoneen viereinen askarteluvälikäyttö on haisee myös ja sieltä haju tulee pukuhuoneen puolelle. Haju on tunkkainen ja muistuttaa maakellarin kosteaa hajua. Myös ruokalan viereisessä leluvarastossa hajua. Ongelmatilojen tilanumerot ovat toimitilapalvelun tiedossa. Ylen uutisoinnin ilmanpuhdistimien käytön vaikutuksista sairauspoissaoloihin liittyen. Jutussa oli tietoa E3 hankkeesta, joka liittyy pandemiatutkimukseen. Tässä kyseisessä hankkeessa on ollut käytössä ilmanpuhdistintoimittajia, joiden laitteita meillä on jo käytössä Anttilan esiopetuksen tiloissa (Lifa Air). Tässä linkki tuotteeseen. Tässä myös linkki Lifa Airin omiin uutisiin, jossa on myös kerrottu Ylen jutun tuloksista.

	Käytiin tutkimussuunnitelmaa läpi ja kohteessa tutkimuksia käynnissä. Selvitetään vielä tarkemmin mitä ilmanpuhdistin malleja tuossa hankkeessa on ollut käytössä erillisellä Pallas Airille osoitetussa sähköpostissa. Tampuuri ilmoitus 71334 Ratamon pienryhmätilassa voimakkaita oireita; nenän tukkoisuus, silmien voimakasta kutinaa, voimakas päänsärky, pahoinvointi, kasvot, kaula ja kämmenet lehahtivat punaisiksi ja kutisivat. Tampuuri ilmoitus 71335 Alatalossa oireita, n. 20 minuutin oleskelu; kasvoissa ja korvissa voimakasta kutinaa, voimakas päänsärky, huonovointisuus. Tiloissa erittäin ummehtunut ja kitkerä haju.
5.	Kunnantalo Tampuuri ilmoitus 70290, tila 267 Vaikuttaa siltä, ettei huoneen ilma vaihdu ollenkaan. Tilassa työskentelee usein kaksi henkilöä kerrallaan ja happi loppuu. Tampuuri ilmoitus 70323 Työntekijä kertonut oireilusta tiloissa 352,349,338,316. Oireilu alkanut vko 7 ja voimistunut loppuviikkoa kohden. Ollut myös aiemmin, mutta välillä ei ole sisäilmassa huomioitavaa merkittävästi. Oireina kurkun karheutuminen, ääni lähtee, pääsärky ja silmäoireet. Iho kutisee. Muualla ollessa ei vastaavia oireita. Ilmanvaihto on tarkastettu ohjelmallisesti ja varmistettu vielä kiinteistönhuollon kanssa, että IV-konehuoneessa on kaikki kunnossa. Voisiko kuiva ilma tehdä oireilua? Oirekuvaus viittaisi siihen suuntaan. Ehdotetaan, että tilannetta seurataan. Loppuviikosta pitäisi lauhtua, jolloin sisäilmankin kosteus % nousee. Käsitellään myös seuraavassa sisäilmatyöryhmässä asiaa Ilmamääriä on mahdollista käydä tiloittain vielä erikseen mittaamassa. Siivouksessa ei ole havaittu puutteita tai mitään normaalista poikkeavaa. Kokoustilat siivotaan 5 x viikossa ja toimistot 1 x viikossa. Puhtauspalvelut seuraavat myös tilannetta omalta osaltaan.
6.	Muut asiat Projekti sairastavuuden osalta on käynnissä Varhaiskasvatuksessa.

7.	Seuraavat kokoukset Sovitut kokousajat vuodelle 2025: 19.3.2025 klo 9–11 23.4.2025 klo 9–11 21.5.2025 klo 9–11 11.6.2025 klo 9–11 Kokouspaikkana neuvottelutila Tapio (1–2) sekä teams
8.	Kokouksen päättäminen Kokous päätettiin klo 10.10