

Fyysisen työympäristön työryhmän kokous

Aika	27.5.2026 klo 9.15–9.50
Paikka	Neuvottelutila Tapio (1–2), kunnantalo 2 krs sekä teams mahdollisuus
Läsnä	Soile Karhinen, toimitilapäällikkö, Mäntsälän kunta > kokouksen pj Kirsi Koli, puhtauspalvelutyönjohtaja, Mäntsälän kunta > kokouksen sihteeri Pasi Santala, työpäällikkö, Mäntsälän kunta Harri Lång, talotekniikan asiantuntija, Mäntsälän kunta Marko Lipponen, opetuspäällikkö, Mäntsälän kunta Karoliina Purola, varhaiskasvatuspäällikkö, Mäntsälän kunta Monica Sulopuisto, työsuojelupäällikkö, Mäntsälän kunta Helmi Heiska, terveystarkastaja, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus - teams Malla Felin, työterveyshoitaja, Keski-Uudenmaan työterveys Oy Sakari Hetemaa, työsuojeluvaltuutettu, Mäntsälän kunta Johanna Särkijärvi, työsuojeluvaltuutettu, Mäntsälän kunta Mervi Kärkkäinen, työsuojeluvaltuutettu, Mäntsälän kunta - teams
Poissa	Siru Taavila, työsuojeluvaltuutettu, Mäntsälän kunta

Käsiteltävät asiat

1.	Edellisen kokouksen muistiot (22.4.2026) Hyväksyttiin
2.	Kunnantalo Tampuuri- ilmoitus 79774 Tampuuri-ilmoitus 79793 Tampuuri-ilmoitus 79795 Tampuuri-ilmoitus 79817 Tampuuri-ilmoitus 79825 Tampuuri-ilmoitus 79836 Tampuuri-ilmoitus 79838

	Susteran asiantuntija on käynyt kohteessa. Tehdään tutkimussuunnitelma, jonka jälkeen selviää tarkempi aikataulu tutkimusten toteutuksen osalta. Viime viikolla oli peltimoottori rikki, joka on osaltaan vaikuttanut huonoon sisäilmaan ja tuntunut että ilma ei riitä. Uudet sisäilmapuhdistimet on jaettu oireilevien huoneisiin viime viikolla.
3.	Riihenmäen koulu Tamputuri-ilmoitus 79845 Kohteessa on havaittu ongelmia IV-koneessa, tarkoitus on tehdä poistosuodatin muutos. Suodattimet tukkeutuvat liian nopeasti. Isompi suodatin pinta-ala on uusissa suodattimissa. Muutostyö tehdään kesän aikana.
4.	Anttilan päiväkot Vanamossa tiivistyskorjausten korjaussuunnitelma on saatu Susteralta ja on käyty läpi urakoitsijan kanssa. Dokumentoidaan pölynhallinta. Tarkoitus aloittaa ensi viikolla suojauksilla. Isoin työ on tyhjentää pattereiden verkostot ja pattereiden poistaminen. Tehdään malliasennukset tiivistyksistä Vanamon osalta. Tehdään merkkiainekaasukokeet kaikista korjattavissa tiloissa. Ratamon purkutyöt suunnitelmissa, aloitus lämmönvaihtimen siirrolla Vanamoon heinäkuun alussa. Suunnitelmissa on UUSI Anttila rakennus Ratamon paikalle, johon Vanamon toiminta siirtyy elokuun alussa 2027.
5.	Ohjelman päivitys <u>mantsalan kunnan toimintaohjeet sisaymparistoongelmien selvittämisessä.pdf</u> Tarkistetaan aiemmin muutettu toimintaohje, laitetaan jakoon Otetaan seuraavaan kokoukseen.
6.	Muut asiat Myllymäen koulun tuloksia: Paine-eroissa oli tarkasteltavaa, tämä johtui laiteviasta. Susteran kommentti oli, että rakennus on korjattavissa (uusi puoli). Teknisen työn luokassa oli muutamassa kohdassa lattiassa kosteutta > kuntotutkimuksen tulokset, seuraavaan palaveriin.

	Heikkilän päiväkot Ilmamäärämittaus pöytäkirja terveystarkastajalle. Selvitetään asiaa. Mahdollinen uusi mittaus ja mahdollinen puhdistus.
7.	Seuraavat kokoukset Ehdotetut kokousajat SYKSY 2026: Kokouspaikkana neuvottelutila Tapio (1–2) sekä teams 26.8.2026 klo 9.15–10.45 23.9.2026 klo 9.15–10.45 (Soile pois) 21.10.2026 klo 9.15–10.45 18.11.2026 klo 9.15–10.45 16.12.2026 klo 9.15–10.45
8.	Kokouksen päättäminen Kokous päätettiin klo 9.50.