



6.10.2023

Mäntsälän kunta
Pertti Palmroos
pertti.palmroos@mantsala.fi

Vesilain 2 luvun 15 §:n mukainen ilmoituksenne 6.9.2023

Lausunto koskien vesi- ja viemärijohdon asentamista Mäntsälänjoen ali, Mäntsälä

Mäntsälän kunta on tehnyt ilmoituksen vesi- ja viemärijohdon sijoittamisesta Mäntsälänjoen ali Mäntsälässä. Kaivetaan vesi- ja viemäriputki joen pohjaan vähintään 1 m uoman pohjan alapuolelle. Putket painotetaan 100 % tyhjän putken nostetta vastaan. Vanha olemassa oleva viemäri- ja vesijohtoverkoston osa siirretään Kaakkumäenraitin jkp-sillan uusimisen vuoksi sillan pohjoispuolelle. Nykyisellä 1970-luvulla rakennetulla vesi- ja viemärijohdolla ei ole tiedossa olevaa vesilupaa. Toteutus 1.5.-30.8.2024, kesto n. 1 kuukausi. Rantautumiskohdat ovat kiinteistöillä 505-407-11-443 ja 505-407-11-1256, vesialueen kiinteistötunnus on 505-407-876-2.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) toteaa asiasta lausuntonaan seuraavaa:

Hankealue on asemakaavoitettu. Mäntsälänjoki on vesialuetta (W). Rantautumiskohdat ovat puistoa (VP, P). Alituskohta ei sijaitse pohjavesialueella, luonnonsuojelualueella tai Natura 2000 -verkostoon kuuluvalla alueella. Mäntsälänjoki on hankealueella perattu vuonna 1950 (toimitusnumero 1886). Mäntsälänjoessa on havaittu taimenta. Taimenen suojelemiseksi vettä samentavia töitä ei tule tehdä taimenen kutuaikana 1.9.-30.11.

Mäntsälänjoen valuma-alueen pinta-ala alituskohdassa on 151 km² eli kyseessä on vesilain 1 luvun 3 §:ssä tarkoitettu joki. Hankkeesta vastaavalla on vesilain 2 luvun 5 a §:n nojalla oikeus johdon sijoittamiseen toisen vesialueelle, jos sen sijoittaminen ei edellytä lupaa 3 luvun 2 §:n perusteella.

Yhteisen vesialueen 505-407-876-2 MÄNTSÄLÄNJOKI osakaskunta on järjestäytymätön. Vesilain 2 luvun 5 a §:n mukaan johdon sijoittamisesta joen ali on ilmoitettava vesialueen omistajalle vähintään 60 vuorokautta

UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS

ennen toimenpiteen suorittamista. Yhteisen alueen järjestäytymättömälle osakaskunnalle ilmoitus voidaan toimittaa julkaisemalla tieto ilmoituksesta ELY-keskuksen sekä kunnan, jonka alueella johto sijoitetaan, verkkosivuilla. Ilmoitus johdon sijoittamisesta yhteiselle vesialueelle 505-407-876-2 on 13.9.2023 julkaistu ELY-keskuksen verkkosivuilla ja toimitettu Mäntsälän kuntaan sen verkkosivuilla julkaistavaksi. Ilmoituksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tiedoksiannon julkaisemisajankohdasta, eli 20.9.2023.

ELY-keskus katsoo, että kaivamalla toteutettavasta Mäntsälänjoen alituksesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain 3 luvun 2 §:ssä tarkoitettuja haitallisia seurauksia, ja se voidaan tehdä ilman vesilain mukaista lupaa, kun noudatetaan seuraavia periaatteita:

- 1) Johdon sijoittamiseen vesialueen ali ei saa ryhtyä ennen kuin ilmoituksesta vesialueen omistajalle on kulunut vähintään 60 vuorokautta eli aikaisintaan 19.11.2023 (vesilaki 2 luku 5 a §).
- 2) Hankealueella mahdollisesti olevien johtojen, kaapeleiden tms. rakenteiden sijainti tulee selvittää ennen työhön ryhtymistä. Työ on tehtävä niitä vaurioittamatta.
- 3) Kaapeli tulee tarpeen mukaan painottaa vesialueella siten, että se pysyy kaikissa olosuhteissa paikoillaan vesistön pohjassa. Veden keskisyvyyden ollessa alle 2 metriä kaapeli on kaivettava pohjaan, jotta se ei häiritse kalastusta tai muuta vesistön käyttöä. Jos kaivaminen ei pohjan laadun vuoksi ole mahdollista, kaapeli on sijoitettava suojaputkeen. Johdon sijoittamiseksi vesistön pohjaan tehty kaivanto on täytettävä vesistön pohjan luonnolliseen tasoon.
- 4) Vettä samentavat työt on tehtävä vähän veden aikaan taimenen nousu- ja kutuajan (1.9.-30.11.) ulkopuolella.
- 5) Viemärin tiiveys on testattava asennustyön päätyttyä.
- 6) Kaapelin asennuksessa ja merkitsemisessä tulee noudattaa Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) ajantasaisia ohjeita. Merkintään käytettävät rakenteet on pidettävä kunnossa.
- 7) Töiden päätyttyä rakennuspaikat on saatettava asianmukaiseen ja maisemallisesti hyväksyttävään kuntoon.
- 8) Työn teettäjä on vastuussa hankkeesta mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, haitoista ja muista edunmenetyksistä.
- 9) Työn valmistumisesta on 30 päivän kuluessa ilmoitettava ELY-keskukseen (kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi). Ilmoituksen tulee sisältää tieto johtojen lopullisesta sijainnista, asennussyvyydestä ja merkintätavasta.

Lausunto ei poista muiden mahdollisten viranomaismenettelyjen tarvetta.

Tämän lausunnon sisältö on toimitettava työn suorittavan urakoitsijan tietoon.

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Asian on esitellyt ylitarkastaja Susanna Uusi-Kytölä. ja ratkaissut ylitarkastaja Ilppo Kajaste. Asiaa Uudenmaan ELY-keskuksessa hoitaa Susanna Uusi-Kytölä, puh. 0295 021 276.

TIEDOKSI

Jarkko Hämäläinen / Mäntsälän kunta
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Tämä asiakirja UUELY/12536/2023 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument UUELY/12536/2023 har godkänts elektroniskt

Ratkaisija Kajaste Ilppo 06.10.2023 10:35

Esittelijä Uusi-Kytölä Susanna 06.10.2023 10:34